



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0303-4858968
(任务编号)

产品名称：侧挂辅助触头组

型 号：FC2-11、FC2-20、FC2-02、

FC2-11B、FC2-20B、FC2-02B

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心（山东）)



样品名称: 侧挂辅助触头组 型 号: FC2-11、FC2-20、 FC2-02、FC2-11B、 FC2-20B、FC2-02B 商 标: / 样品数量: 11 台+1 组样块 样品来源: 送样 收样日期: 2025-09-16 完成日期: 2025-10-22	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.5—2017 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

FC2-11、FC2-20、FC2-02、

FC2-11B、FC2-20B、FC2-02B

Ui_{mp}: 6kV、Ui: 690V、I_{th}: 10A

AC-15: U_e/I_e: AC380V/0.95A;

DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A;

外壳防护等级: IP20

主检: 隋宜辰 签名: 隋宜辰 日期: 2025-10-22

审核: 王秀丽 签名: 王秀丽 日期: 2025-10-23

签发: 丛 林 签名: 丛 林 日期: 2025-10-23

山东省产品质量检验研究院
2025 年 10 月 23 日

备注:

示波图编号说明: 接通与分断、限制短路电流—T 图, 预期波—Y 图。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0203086-2025
首页	√	1	03101-AY0203086-2025
报告组成	√	1	03101-AY0203086-2025
安全型式试验报告	√	65	03101-AY0203086-2025-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验