



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4826109

产品名称：万能式断路器

型 号：TeW3-4000, TeW3F-4000, TeW3F-4000HU

检测机构：浙江省检验检疫科学研究院



样品名称: 万能式断路器 型 号: TeW3-4000, TeW3F-4000, TeW3F-4000HU 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-09-12 完成日期: 2025-09-22	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2—2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeW3-4000、TeW3F-4000、TeW3F-4000HU;

Ui:1500V;Uimp:12kV;

Ue:TeW3-4000、TeW3F-4000:AC400V、AC690V;TeW3F-4000HU:AC800V、AC1140V;

In:2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;适用频率:50/60Hz;

TeW3-4000、TeW3F-4000:

AC400V:Ics=Icu:100kA:Icw:100kA/1s;AC690V:Ies=Icu:85kA;Icw:85kA/1s;

TeW3F-4000HU:

AC800V:Ics=Icu:75kA:Icw:75kA/1s:AC1140V:Ics=Icu:65kA;Icw:65kA/1s;

过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B 类;



极数:3P, 4P;产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V;

分励脱扣器:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V;

闭合线圈:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V

主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-11-04	 浙江省检验检疫科学研究院 2025 年 11 月 04 日
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-04	
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-04	

备注	试品编号: TeW3F-4000HU 3P Ue: 800V In: 4000A: #1、#2、#3
----	---

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250805
首页	√	1	01601-DWRY250805
报告组成	√	1	01601-DWRY250805
安全型式试验报告	√	37	01601-DWRY250805
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验