



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653087

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

半导体保护用快速熔断体

TGRS4□; Un: AC250V/AC400V/AC500V/AC690V; In: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、
20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; TGRS3Z-100□: Un:
AC250V/AC400V/AC500V/AC690V; In: 125A; 额定分断能力:
120kA(AC250V/AC400V/AC500V), 50kA(AC690V); 分断范围和使用类别: aR; 型号解释见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653087

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG RS 4 □
① ② ③ ④

- ①TG：企业特征代号
②RS：有填料快速熔断体
③4：设计代号
④□：安装方式：(1) 螺栓连接安装不标注
(2) C：圆筒形帽款

TG RS 3 Z -100 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 企业特征代号
② 有填料快速熔断体
③ 设计序号
④ 电压类别
⑤ 尺码代号
⑥ 安装方式：BQ：螺栓连接安装
B：圆筒形帽款

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司