



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673073

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

TGB1NLE-40L、TGB1NLA-40L、TGB1NLE-40HL、TGB1NLA-40HL； Uimp: 4kV； Ui: 500V；
Ue AC240V； In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A； B、C、D 型特性； TGB1NLE-40L、
TGB1NLA-40L： Ics=Icn: 6000A； TGB1NLE-40HL、TGB1NLA-40HL： Ics: 7500A、Icn: 10000A；
TGB1NLE-40L、TGB1NLE-40HL： I Δ n: 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/AC 型；
TGB1NLA-40L、TGB1NLA-40HL： I Δ n: 30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/A 型； 电子
式； I Δ m: 3000A； 极数： 1P+N(一个保护极，N 极常通)； 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 25 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

