



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307828228

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW3-4000、TeW3F-4000、TeW3F-4000HU; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 21 日 有效期至：2030 年 11 月 20 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307828228

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TeW3-4000、TeW3F-4000、TeW3F-4000HU;
Ui:1500V;Uimp:12kV;
Ue:TeW3-4000、TeW3F-4000:AC400V、AC690V;TeW3F-4000HU:AC800V、AC1140V;
In:2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;适用频率:50/60Hz;
TeW3-4000、TeW3F-4000:
AC400V:Ics=Icu:100kA;Icw:100kA/1s;AC690V:Ics=Icu:85kA;Icw:85kA/1s;
TeW3F-4000HU:
AC800V:Ics=Icu:75kA;Icw:75kA/1s;AC1140V:Ics=Icu:65kA;Icw:65kA/1s;
过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;
极数:3P、4P;产品适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V;
分励脱扣器:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V;
闭合线圈:US:AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC110V、DC220V;

Te W 3 F - 4000 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①Te:企业特征代号
②W:万能式断路器
③3:设计代号
④F:其他销售渠道代号,无:常规销售渠道代号
⑤4000:壳架等级额定电流(A)
⑥□:分断等级:无:常规分断型;HU:高电压普通分断型(常规销售渠道无HU型)

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司